



Dynt Gammelgab Vandværk

Skeldevej 29  
6310 Broager

Att.: Andreas Hansen

Registrernr.: T80805  
Kundenr.: 83228  
Ordrenr.: 827312  
Prøvenr.: 23300805

Modt. dato: 2011.11.17

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Dynt Gammelgab Vandværk  
Skeldevej 29, 6310 Broager  
Prøvested.....: **Dynt Gammelgab Vandværk Boring DGU: 169.649 - V20000700/4507000201**  
DGU-nr.....: **169.0649**  
Prøvetype.....: Råvand - Opfølgning  
Prøvemærke.....: **Fra boring**  
Prøveudtagning...: 2011.11.17 kl. 11:05  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (USB)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2011.11.18 kl. 07:52 - 2011.11.21

	Prøvenr.: 23300805	Prøve ID:	**Grænseværdier			Um (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Opfølgning på registernr	<b>T79490</b>				*	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml			Colilert®	
E. coli	<1	MPN/100 ml			Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	1	CFU/ml			DS/I 6222:2000	
Kimtal ved 37 °C, GEA	<1	CFU/ml			DS/I 6222:2000	

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	<b>farveløs</b>	*VISUEL
Prøvens klarhed	<b>klar</b>	*VISUEL
Prøvens lugt	<b>ingen</b>	*ORGANOLEP

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Sønderborg Kommune, Natur og Miljø, Rådhusstorvet 10, 6400 Sønderborg
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

21. november 2011



Kundecenter: tlf.70224256 **Martin Hartlev Pedersen**  
Kontaktperson Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.