

**Skelde Vandværk Andelsselskabet**  
Østerballe 11  
6310 Broager  
Att.: Jørgen Vestergaard

**Rapportnr.:** AR-15-CA-00350634-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00350634  
**Kunde nr.:** CA0004496  
**Modt. dato:** 24.09.2015

## Analyserapport

**Prøvested:** Skelde Vandværk Vandværksvej Vandværket - 115927 - V20000800 / 4507000400  
**Prøvetype:** Drikkevand - Andet  
**Prøveudtagning:** 24.09.2015 kl.08:05  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S USB  
**Analyseperiode:** 24.09.2015 - 28.09.2015

**Prøvemærke:** Bundfældningskar

Lab prøvenr:	80285565	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	⊘) Um (%)
			Min.	Max.			

### Metaller

Arsen (As)	74	!	µg/l	5	0.03	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
------------	----	---	------	---	------	------------------------------	----

### Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	A
---------------------------	----	--	--	--	--	-----------------------------	---

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)


Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

### Kopi til:

Sønderborg Kommune, Jakob Stokholm Kudsk, Rådhusvej 10, 6400 Sønderborg  
Sønderborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Miljøafdelingen, Rådhusvej 10, 6400 Sønderborg

28.09.2015

Kundecenter  
Tel 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

  
Kirsten From Jensen  
Senior Kunderådgiver

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.